

הגדרת אפשרויות עבודה באמצעות מתגים זעירים

SW6.1	SW5.6	SW5.5 (השהייה)**	SW1.5 (קוטביות*)	SW1.4	SW1.1	כניסה T1/IN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	כניסה לא בשימוש
OFF	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	גלאי נוכחות
ON	OFF	**OFF	*OFF	ON	ON	הפעלה/הפסקה מרחוק
OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	***רגש חיצוני T1

SW1.5* - קוטביות גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק
 OFF - קוטביות N/O
 ON - קוטביות N/C

SW5.5** - השהיית גלאי נוכחות והפעלה/הפסקה מרחוק
 OFF - השהייה רגילה - גלאי 20 דק', הפעלה/הפסקה 30 ש"נ
 ON - קיצור השהייה - גלאי 1 דק', הפעלה/הפסקה 1 ש"נ

SW6.4	SW6.3	SW6.2	SW1.3	SW1.2	
לא בשימוש	ללא גוף חימום דרגה שנייה ביציאה H2	ברז מים חמים ביציאה H1 (ללא השהיית מפוח בחימום)	Start/Stop	מפוח פועל תמיד	OFF
	עם גוף חימום דרגה שנייה ביציאה H2	גוף חימום ביציאה H1 (עם השהיית מפוח בחימום)	On/Off	מפוח פועל לפי דרישה (Autofan)	ON

SW5.4	SW5.3	SW5.2	SW5.1	טיימר לכיבוי
0	0	0	0	OFF
4+ שעות	3+ שעות	2+ שעות	+1 שעה	ON



מייטב-טק בע"מ
 טל" 03-9626462
 אתר www.meitavtec.co.il
 דוא"ל info@meitavtec.com